

免震オイルダンパー交換工事終了のお知らせ

当院に設置している KYB 株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社製の免震オイルダンパー28 基のうち 10 基について、国土交通省が不適合として発表した製品が使用されていることが KYB 株式会社の調査により判明したことから、同社に対して早急に交換するよう要請し、下記のとおり、交換工事が終了致しましたので、ご報告致します。

記

- ・ 交換工事期間：2019 年 10 月 4 日～10 月 13 日
- ・ 交換本数：28 基中 10 基（いずれも発注基準不適合）
- ・ 施工業者：大成建設株式会社、KYB 株式会社、
カヤバシステムマシナリー株式会社

令和元年 1 2 月 3 日

帯広厚生病院 院長 菊池 英明